АКТ

проверки противопожарного состояния Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Туруханский районный Центр детского творчества «Аист»

Составлен: «30» марта 2018 года.

Юридический и фактический адрес: 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Свердлова, 32.

Фамилия, имя, отчество руководителя – Макаренко Светлана Ивановна.

На основании приказа Управления образования администрации Туруханского района от 28 марта 2018г. № 01-04/84 «О проверке противопожарного состояния образовательных организаций», приказа МКУ ДО ЦДТ» Аист» от 28.03.2018 года № 41/од «О проверке противопожарного состояния образовательного учреждения», приказа МКУ ДО ЦДТ «Аист» от 28.03.2018 года № 44/од «О создании комиссии по проверке противопожарного состояния здания образовательного учреждения» проведена проверка противопожарного состояния Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Туруханский районный Центр детского творчества «Аист» комиссией в составе:

Председатель: Макаренко С.И. – директор МКУ ДО ЦДТ «Аист»;

Члены комиссии:

- Бабиков О.В. – и.о. заместителя директора по АХР МКУ ДО ЦДТ «Аист»;
- Зубова С.С. - заместитель директора по УВР МКУ ДО ЦДТ «Аист»;
- Гниденко Ю.А. – методист МКУ ДО ЦДТ «Аист»;

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

№	Требования к обеспечению противопожарного состояния ОУ	Нормативные документы	Фактическое состояние
1	**Наличие документации по пожарной безопасности (ПБ):** Приказы по ПБ: -об обеспечении противопожарного режима в ОУ; -о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в ОУ; -о запрете курения в ОУ; -о порядке и сроках прохождения противопожарного инструктажа сотрудников; Инструкции по пожарной безопасности Журналы регистрации инструктажа по пожарной безопасности сотрудников	1. Правила противопожарного режима в РФ (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) 2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	имеется имеется имеется имеется имеются ведутся

2	**<u>Пожарная сигнализация (АПС)</u>:** АПС Состояние АПС (исправность, постоянная готовность) Договор со спец. организацией на планово-техническое обслуживание АПС; Журнал регистрации планово-технического обслуживания установок АПС Журнал «учёта неисправности установки пожарной автоматики» Инструкция о порядке действий дежурного персонала вахтера при получении сигнала о пожаре и неисправности систем пожарной автоматики Акт проверки работоспособности АПС	Правила противопожарного режима в РФ	имеется исправна имеется №235/Т от 01.02.2018г. с ООО ЧОП «Титан» ведется ведется имеется имеется
3	**<u>Система оповещения:</u>** Наличие Вид (система звонков) Функционирование	Правила противопожарного режима в РФ	имеется по всему зданию одновременно в левом и правом крыле здания соответственно
6	**<u>Дежурное освещение:</u>** Наличие электрических фонарей у дежурного персонала на случай отключения электроэнергии	Правила противопожарного режима в РФ	имеется
7	**<u>Пути эвакуации:</u>** Планы эвакуации на каждом этаже соответствующие требованиям Знаки, указывающие направление эвакуации Целостность пола на путях эвакуации Посторонние предметы и горючие материалы на путях эвакуации	Правила противопожарного режима в РФ	имеются имеется имеются удовлетворительная отсутствуют
	<u>Ограждение крыш</u>	Правила противопожарного режима в РФ	отсутствует
	<u>Запасные выходы</u> Количество запасных выходов в здании Наличие и состояние светоуказателей « Выход», «Запасный выход»	Правила противопожарного режима в РФ	Имеются 5 запасных выходов имеются, исправны

	Направление открывания дверей Освещение тамбуров Запасные выходы 1-го этажа Запасные выходы 2-го этажа		наружу имеется открыты в рабочее время закрыты, ключ в замке (на видном, доступном месте)
	<u>Огнетушители:</u> Обеспечение помещений огнетушителями согласно норм оснащения Журнал учета первичных средств пожаротушения Журнал технического обслуживания огнетушителей Нумерация огнетушителей белой краской в соответствии с журналом учёта первичных средств пожаротушения Наличие паспортов и сертификатов Сроки годности огнетушителей в журнале учёта Акт проверки первичных средств пожаротушения	Правила противопожарного режима в РФ	обеспечены отсутствует имеется, ведется с нарушениями отсутствует отсутствуют отсутсвуют отсутствует
	<u>Таблички</u> в каждом помещении с указанием фамилии ответственного лица за противопожарное состояние и телефоном вызова пожарной службы	Правила противопожарного режима в РФ	имеются
	<u>Стенды и уголки пропаганды</u> по пожарной безопасности в здании	Правила противопожарного режима в РФ	имеются
	<u>Технический этаж (чердачное помещение)</u> Доступ Местонахождение ключей Освещение	Правила противопожарного режима в РФ	имеется ограничен на вахте отсутствует
	<u>Приямки оконных проёмов цокольных этажей</u> От мусора Металлические решётки на приямках	Правила противопожарного режима в РФ	имеется Очищены открывается
	<u>Подвальное помещение</u> Доступ Освещение Эл. проводка На электросветильниках защитные колпаки	Правила противопожарного режима в РФ	имеется ограничен имеется новая не на всех

	Табличка у входа с указанием местонахождения ключа		имеется
	<u>Организация хранения ключей:</u> Наличие запасных ключей на вахте Тетрадь учёта выдачи ключей	Правила противопожарного режима в РФ	 имеются ведется
	<u>Требования к электрике</u> Замер сопротивления изоляции осветительной сети Технический отчёт по проведению измерения сопротивления изоляции токоведущих частей силовой и осветительной электросети Выявленные нарушения, указанные в техническом отчёте Санитарное и техническое состояние силовых и распределительных электрощитов; Таблицы с указанием потребителей на дверцах щитов Наличие внешних разрушений на электророзетках и выключателях На всех светильниках рассеиватели Наличие на дверцах распределительных щитов запирающих устройств и знаков безопасности	Правила противопожарного режима в РФ	 проводился имеется отсутствуют удовлетворительное имеются отсутствуют имеются имеются
	Электрощитовая: Наименование помещения на двери Знак опасности на двери Доступ	Правила противопожарного режима в РФ	 имеется имеется ограничен
	<u>Состояние здания:</u> Год постройки здания Число этажей Материал межэтажных перекрытий Материал чердачного перекрытия Материал перегородок	Правила противопожарного режима в РФ	 1984г. 2 этажа ж/б плиты ж/б плиты кирпич

	Несанкционированная перепланировка помещений		не проводилась
	Территория МКУ ДО ЦДТ «Аист»: Территория от сгораемого мусора Регулярность вывоза мусора Состояние подъездных путей, тротуаров и пешеходных дорожек Освещение уличное	Правила противопожарного режима в РФ	 очищена один раз в неделю удовлетворительное, подъезд, проход свободен имеется, исправно
	Хозяйственные постройки Назначение постройки (указать) Расстояние от здания до постройки		имеется сарай хранение хоз. инвентаря 15м на «С-В»
	Наружные стационарные пожарные лестницы Состояние Испытание на прочность 1 раз в 5 лет Акт испытаний на прочность		имеются исправны не испытаны отсутствует

Заключение: Ответственному за противопожарное состояние здания и.о. заместителю директора по АХР Бабикову О.В. в срок до 15.04.2018г. устранить следующие выявленные комиссией недостатки:

1. Привести в соответствие журнал технического обслуживания огнетушителей;
2. Пронумеровать огнетушители белой краской в соответствии с журналом учёта первичных средств пожаротушения;
3. На имеющиеся огнетушители завести паспорта и сертификаты;
4. В журнале учёта указать сроки годности огнетушителей;
5. Подготовить акт Завести журнал учета первичных средств пожаротушения;
6. Привести проверки первичных средств пожаротушения.
7. Провести закупку услуги лицензированной организации на испытание наружных пожарных лестниц. Привести лестницы в соответствие с предъявляемыми требованиями для ОУ.

Председатель комиссии _____ С.И. Макаренко

Члены комиссии: _____ О.В. Бабиков

_____ С.С. Зубова

_____ Ю.А. Гниденко